



Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal

DIVISÃO de ÁGUAS e SANEAMENTO (DAS)

EDITAL — Resultado de Análises da Água para Consumo Humano

ENTIDADE GESTORA: CM ALFÂNDEGA DA FÉ		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE SOEIMA				EDITAL n.º 003/ 2022			
Parâmetro (unidades)		Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			PREVISTAS	REALIZADAS	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).									
3º TRIMESTRE 2022 01 Julho a 30 setembro									
Escherichia coli (N/100 ml)		0	0	0	0	100%	6	5	83%
Bactérias coliformes (N/100 ml)		0	0	0	0	100%	6	5	83%
Desinfetante residual (mg/L)		---	0,30	0,70	---	---	6	5	83%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	não detetado	não detetado	não detetado	---	---	2	1	50%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	não detetado	não detetado	não detetado	---	---	2	1	50%
Condutividade (µS/cm a 20°C)		2500	150	150	0	0%	2	1	50%
Cor (mg/L PtCo)		20	<5	<5	0	0%	2	1	50%
pH (Unidades pH)		≥6,5 e ≤9	6,8	6,8	0	0%	2	1	50%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)		3	<1	<1	0	0%	2	1	50%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)		3	<1	<1	0	0%	2	1	50%
Turvação (NTU)		4	<0,50	<0,50	0	0%	2	1	50%
Enterococos (N/100ml)		0	0	0	0	0%	2	1	50%
Arsénio (µg/L As)		10	0	0	0	0%	1	0	0%
Clostridium perfringens (N/100ml)		0	0	0	0	0%	1	0	0%
Alumínio (µg/L Al)		200	0	0	0	0%	1	0	0%
Amónio (mg/L NH ₄)		0,50	0	0	0	0%	1	0	0%
Antimónio (µg/L Sb)		5,0	0	0	0	0%	1	0	0%
Benzeno (µg/L)		1,0	0	0	0	0%	1	0	0%
Benzo(a)pireno (µg/L)		0,010	0	0	0	0%	1	0	0%
Boro (mg/L B)		1,0	0	0	0	0%	1	0	0%
Bromatos (µg/L BrO ₃)		10	0	0	0	0%	1	0	0%
Cádmio (µg/L)		5,0	0	0	0	0%	1	0	0%
Cálcio (mg/L Ca)		---	0	0	0	0%	1	0	0%
Cianetos (µg/L Cn)		50	0	0	0	0%	1	0	0%
Cloretos (mg/L Cl)		250	0	0	0	0%	1	0	0%
Chumbo (µg/L Pb)		10	0	0	0	0%	1	0	0%
Cobre (µg/L Cu)		2,0	0	0	0	0%	1	0	0%
Crómio (µg/L Cr)		50	0	0	0	0%	1	0	0%
1,2-dicloroetano (µg/L)		3,0	0	0	0	0%	1	0	0%
Dureza Total (mg/L CaCO ₃)		---	0	0	0	0%	1	0	0%
Ferro (mg/L Fe)		200	0	0	0	0%	1	0	0%
Fluoretos (mg/L F)		1,5	0	0	0	0%	1	0	0%
HAP (µg/L)		0,10	0	0	0	0%	1	0	0%
	Benzo[b]fluoranteno	µg/L	0	0	0	0%	1	0	0%
	Benzo[k]fluoranteno		0	0	0	0%	1	0	0%
	Benzo[g,h,i]perileno		0	0	0	0%	1	0	0%
	Indeno[1,2,3-cd]pireno		0	0	0	0%	1	0	0%
	Magnésio (mg/L Mg)		---	0	0	0	0%	1	0
Manganês (µg/L Mn)		50	0	0	0	0%	1	0	0%
Nitratos (mg/L NO ₃)		50	0	0	0	0%	1	0	0%
Nitritos (mg/L NO ₂)		0,5	0	0	0	0%	1	0	0%
Mercurio (µg/L Hg)		1	0	0	0	0%	1	0	0%
Níquel (µg/L Ni)		20	0	0	0	0%	1	0	0%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)		5	0	0	0	0%	1	0	0%
Selénio (µg/L Se)		10	0	0	0	0%	1	0	0%
Sódio (mg/L Na)		200	0	0	0	0%	1	0	0%
Sulfatos (mg/L SO ₄)		250	0	0	0	0%	1	0	0%
Tetracloroetano (µg/L)		10	0	0	0	0%	1	0	0%
Tricloroetano (µg/L)			0	0	0	0%	1	0	0%
THM (µg/L)		100	0	0	0	0%	1	0	0%
	Clorofórmio	100	0	0	0	0%	1	0	0%
	Bromofórmio		0	0	0	0%	1	0	0%
	Dibromoclorometano		0	0	0	0%	1	0	0%
	Bromodichlorometano		0	0	0	0%	1	0	0%
Pesticidas Totais (µg/L)	soma das concentrações		<0,10	<0,10	0	0%	1	1	100%
Deseterbutilazina (µg/L)		0,10	<0,030	<0,030	0	0%	1	1	100%
Dimetoato (µg/L)		0,10	<0,030	<0,030	0	0%	1	1	100%
MCPA (µg/L)		0,10	<0,030	<0,030	0	0%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L)		0,10	<0,030	<0,030	0	0%	1	1	100%
Omtoato (µg/L)		0,10	<0,030	<0,030	0	0%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L)		0,10	<0,030	<0,030	0	0%	1	1	100%
Dose indicativa (mSv/ano)		0,10	0	0	0	0%	1	0	0%
beta-Total (Bq/L)		1,0	0	0	0	0%	1	0	0%
Radão (Bq/L)		500	0	0	0	0%	1	0	0%
Alfa - total (Bq/L)		0,10	0	0	0	0%	1	0	0%
	Urânio 234		0	0	0	0%	1	0	0%
	Urânio 238		0	0	0	0%	1	0	0%
	Rádio 226		0	0	0	0%	1	0	0%
	Polónio 210		0	0	0	0%	1	0	0%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

CAUSAS: ---

MEDIDAS CORRECTIVAS: ---

Paços do Município de Alfândega da Fé, 17 de outubro de 2022.



Vereador:

 Jorge

Login: daniela