



Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal

DIVISÃO de URBANISMO e AMBIENTE (DUA)

ENTIDADE GESTORA EM BAIXA: CM ALFÂNDEGA DA FÉ		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE FELGUEIRAS					EDITAL n.º 001/2018		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							2º TRIMESTRE 2018 01 abril a 30 junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	
		Mínimo	Máximo			PREVISTAS	REALIZADAS		
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	6	3	50%	
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	6	3	50%	
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,6	0,80	---	---	6	3	50%	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	2	1	50%	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	Não detetável	Não detetável	---	---	2	1	50%	
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	Não detetável	Não detetável	---	---	2	1	50%	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	120	120	0	100%	2	1	50%	
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	<5,0	0	100%	2	1	50%	
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,6	6,6	0	100%	2	1	50%	
Manganês (µg/L Mn)	50	<10	<10	0	100%	2	1	50%	
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	<4	<4	0	0%	2	1	50%	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,9	<1,9	0	100%	2	1	50%	
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	2	1	50%	
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	2	1	50%	
Turbvação (NTU)	4	2	2	0	100%	2	1	50%	
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	0%	1	0	0%	
Enterococos (N/100ml)	0	0	0	0	0%	1	0	0%	
Deseterbutilazina (µg/L)	0,10	0	0	0	0%	1	0	0%	
Terbutilazina (µg/L)	0,10	0	0	0	0%	1	0	0%	
Ometoato (µg/L)	0,10	0	0	0	0%	1	0	0%	
Radão (Bq/L)	500	0	0	0	0%	1	0	0%	
alfa-Total (Bq/L)	0,10	0	0	0	0%	1	0	0%	
beta-Total (Bq/L)	1,0	0	0	0	0%	1	0	0%	
Dose indicativa (mSv/ano)	0,10	0	0	0	0%	1	0	0%	
Pesticidas Totais (µg/L)	soma das concentrações	0	0	0	0%	1	0	0%	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Vereador de Urbanismo e Ambiente: (António Manuel Amaral Salgueiro)

Data da publicação: 01 de agosto de 2018



Legião: Daniela

