



# Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal

DIVISÃO de URBANISMO e AMBIENTE ( DUA )

## EDITAL — Resultados das Análises da Água para Consumo Humano

ENTIDADE GESTORA EM BAIXA: CM ALFÂNDEGA DA FÉ		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE FELGUEIRAS				EDITAL n.º 002/ 2019		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						2º TRIMESTRE 2019 01 abril a 30 junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			PREVISTAS	REALIZADAS	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	6	3	50%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	6	3	50%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,30	0,30	---	---	6	3	50%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	---	---	2	1	50%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	---	---	2	1	50%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	200	200	0	100%	2	1	50%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	2	1	50%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7	7	0	100%	2	1	50%
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	<1,9	<1,9	0	100%	2	1	50%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	2	1	50%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	2	1	50%
Turvação (NTU)	4	<0,5	<0,5	0	100%	2	1	50%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Cloritos (mg/L ClO <sub>2</sub> )	0,7	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Cloratos (mg/L ClO <sub>3</sub> )	0,7	0,056	0,056	0	100%	1	1	100%
Deseterbutilazina (µg/L)	0,10	<0,050	<0,050	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	<0,050	<0,050	0	100%	1	1	100%
Ometoato (µg/L)	0,10	<0,050	<0,050	0	100%	1	1	100%
Radão (Bq/L)	500	28,8	28,8	0	100%	1	1	100%
alfa-Total (Bq/L)	0,10	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
beta-Total (Bq/L)	1,0	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Dose indicativa (mSv/ano)	0,10	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	<0,050	<0,050	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,10	<0,050	<0,050	0	100%	1	1	100%
Pesticidas Totais (µg/L)	soma das concentrações	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%


Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

CAUSAS: ---

MEDIDAS CORRETIVAS: ---

Paços do Município de Alfândega da Fé, 20 de agosto de 2019.

O Presidente da Câmara em regime de substituição:



Eduardo Tavares



Logotipo: Daniela



PO\_05\_PROC\_03\_IMP\_07

DUA | SETOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO (SAS)

